

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Татарстан (Татарстан)"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в  
Альметьевском, Заневском, Лениногорском районах  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87  
ИНН/КПП 1660077474/166001001

Адрес: 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Грибоедова, 10  
ОКПО 76303186, ОГРН 1051640018582, ИНН/КПП 1660077474/164431001  
Телефон: 45-20-77, факс (8553)45-20-71

Аттестат аккредитации:  
№ РОСС RU.0001.510855  
Дата внесения в реестр: 15.10.2015г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ  
*Шкурко Д.С.*  
Шкурко Д.С.  
(подпись)

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № 5831.А от 25.02.2019

**Наименование пробы (образца):**  
*вода из артезианской скважины с.Ст. Мензелябаи*

**Тара, упаковка:** стерильная стеклянная бутылка/ПЭТФ тара  
**Код пробы (образца):** 1.2.19.5831.А.П

**Наименование и юридический адрес заказчика:**  
*Общество с ограниченной ответственностью "Светводканал"*  
423350, Республика Татарстан, Сармановский район, с. Сарманово, ул.Профсоюзная, д. 8 а

**Основание для отбора:** договор от 11.01.2019 г. № 39

**Цель отбора (проведение исследований/испытаний):**  
*Производственный контроль*

**Место отбора пробы (образца):**  
*Артезианская скважина с.Ст. Мензелябаи, Сармановский район*

**НД на метод отбора пробы (образца):** ГОСТ 31942-12/ГОСТ Р 56237-2014

**Количество (объем) пробы для испытаний:** 0,5 л/1,5 л

**Дата и время отбора пробы (образца):** 21.02.2019 12 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 21.02.2019 14 ч. 10 мин.

**Сотрудник, отобравший пробу:**  
*Помощник врача-эпидемиолога Юсупова Р.Р.*

**Сопроводительный документ:** акт отбора проб №729 от 21.02.2019 г.

**Условия транспортировки:** - автотранспорт

**Условия хранения:** изотермическая охлаждаемая сумка


**Нормативный документ, устанавливающий требования:**  
*СанПиН 2.1.4.1074-01. "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

**Дополнительные сведения:** ---

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.  
Перепечатка (ксерирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!  
Протокол № 5831.А от 25.02.2019 Всего страниц 2, стр. 1 из 2

Код образца (пробы): 1.2.19.5831.А.П

**САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ(ИСПЫТАНИЯ)**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Общая минерализация (сухой остаток)	312,8 ± 7,1	не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
3	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность / (при длине волны падающего излучения 530 нм)	менее 0,58	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
5	pH (Водородный показатель)	7,8 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
7	Жесткость общая	6,3 ± 0,9	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012 п.4
8	Окисляемость перманганатная	1,79 ± 0,36	не более 5	мг/л	ПНД Ф 14.2:4.154-99
Заведующая лабораторией					Подпись
Ширкова Д.С.					


Код образца (пробы): 1.2.19.5831.А.П

**БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ(ИСПЫТАНИЯ)**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п 8.2
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п 8.2
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п 8.1
Заведующая лабораторией					Подпись
Ханникова Л.И.					

Ответственный за оформление обязательного протокола:

Ширкунова О.А.

 специалист ООПРиКП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.  
 Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 5831.А от 25.02.2019

Всего страниц 2; стр. 2 из 2