Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах
Испытательный лабораторный центр
420061, г.Казань, ул.Сеченова 13а Телефоны: 8(843) 221-90-03; факс (843) 221-90-87
ИНН/КПП 1660077474/166001001
423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Грибоедова,10, Литера А, Литера Б
Тел.:(8553)45-20-71, факс (8553)45-20-71
ИНН/КПП 1660077474/164431001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU. 0001.510855
Дата внесения сведений в реестр
15 октября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛЦ
(должность)
_____ Шкурко Д.С.
(подпись) (ФИО)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3278.А
от 20.02.2021 г.

Наименование пробы (образца)
Вода подземных источников 2 класса - Арт.скважина д.Ст.Мензялябашево ул. 60 лет Октября 20
(описание, состояние)

Идентификация объекта испытаний: (для образцов продукции)
Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция
Дата изготовления
Объем партии
Номер партии
Тара, упаковка *стерильная стеклянная бутылка / стеклянная бутылка*
Изготовитель
(наименование, фактический адрес (страна, регион и.т.д.), юридический адрес)

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:
Код пробы (образца) *1.2.21.3278.А*
Наименование и юридический адрес заказчика
Общество с ограниченной ответственностью «Светводканал» ИНН 1636006352, ОГРН 1091687000041, 423350, Республика Татарстан, Сармановский район, с. Сарманово, ул.Профсоюзная, д. 8 а
Основание для отбора *Договор № 1 от 22.12.2020 г.*
Цель отбора*: **проведение испытаний по** Производственный контроль*
Место отбора пробы (образца) *д.Ст.Мензялябашево ул. 60 лет Октября 20, РТ, Сармановский район*
(наименование, фактический адрес, юридический адрес)

Район *Сармановский*
НД на метод отбора пробы (образца) *ГОСТ 31942-2012 / ГОСТ Р 56237-2014*
Количество (объем) пробы для испытаний *0,5 л / 0,5 л*
Дата и время отбора пробы (образца) *16.02.2021 г. 13:50*
Дата и время доставки пробы (образца) *16.02.2021 г. 15:00*
Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности *16.02.2021 г. 20.02.2021 г.*
Сотрудник, отобравший/принявший пробы *Помощник врача по общей гигиене группы по отбору проб с объектов ОС Рахимзянова Р. Ф.*
(должность, ФИО)

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб)
Акт отбора проб № 533 от 16.02.2021 г.
Условия доставки *автотранспорт, охлаждаемая изотермическая сумка, при t+5°С*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п\п	**Определяемые показатели**	**Результаты испытаний**	**Величина допустимого уровня**	**Единицы измерения**	**НД на методы испытаний**
Код пробы:1.2.21.3278.А, Рег. №:3278 - Вода подземных источников 2 класса: Арт.скважина д.Ст.Мензялябашево ул. 60 лет Октября 20					
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность по каолину при длине волны падающего излучения 530 нм	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм^3	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п\п	**Определяемые показатели**	**Результаты испытаний**	**Величина допустимого уровня**	**Единицы измерения**	**НД на методы испытаний**
Код пробы:1.2.21.3278.А, Рег. №:3278 - Вода подземных источников 2 класса: Арт.скважина д.Ст.Мензялябашево ул. 60 лет Октября 20					
1	Общее микробное число/ ОМЧ	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменением и дополнением МУК4.2.2794-10), п 8.1
2	Общие колиформные бактерии/ ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл.	МУК 4.2.1018-01 (с изменением и дополнением МУК4.2.2794-10), п 8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии/ ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл.	МУК 4.2.1018-01 (с изменением и дополнением МУК4.2.2794-10), п 8.2

Мнение и интерпретация:
Дополнительные сведения:
Нормативный документ, устанавливающий требования
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

Ответственный за оформление объединенного протокола

инженер (должность) Ширкунова О.А. (ФИО) (подпись)